

ПРЕДПИСАНИЕ № 19/1/14
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.РОДНИКОВОЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА»,**

Директор Бондаренко Елена Семеновна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 5 марта 2020 года № 19 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.03.2020 года по 13.03.2020 года
проведена плановая / выездная проверка:

**Государственный инспектор Кировского муниципального района по пожарному надзору Макаренко
Константин Анатольевич, Государственный инспектор Кировского муниципального района по пожарному
надзору Зеленина Нина Борисовна**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.РОДНИКОВОЕ КИРОВСКОГО РАЙОНА», с.Родниковое, ул.**

Центральная 2

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Директором Бондаренко Еленой Семеновной**
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 1 ст. 62; СНиП 2.04.02-84* - 2.11; СП 8.13130.2009 п. 4.1	01.09.2020	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил устранение повреждений толстослойных напыляемых составов (огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными листовыми и другими	Правила противопожарного режима в РФ : п. 21	01.09.2020	

	огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад).			
3	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями (помещение пищеблока).	Правила противопожарного режима в РФ : п/п б) п. 42	01.09.2020	
4	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.09.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кировского
муниципального района по пожарному надзору

Макаренко Константин Анатольевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 13 " марта 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

Бондаренко
(подпись)

Бондаренко Е.С. Директор
(должность, фамилия, инициалы)

" 13 " марта 2020 г.